



物質収支表

項目	pH (-)	BOD (mg/d)	COD (mg/d)	SS (mg/l)	T-N (mg/l)	T-P (mg/d)	色度 (度)	大腸菌数 (個/ml)	水量 (m ³ /d)
A し尿	8.4	11,000	6,500	14,000	4,200	480	—	—	23.0
B 浄化槽汚泥	7.4	3,500	3,000	7,800	700	110	—	—	8.0
C 受入・貯留設備 (前処理後、懸濁固形物)	7.0~9.0	9,070	5,600	12,400	3,300	390	—	—	31.0
D UF1出口	5.0~7.0	10	250	5	30	100	—	—	61.4
E UF2出口	5.8~8.6	10	125	5	15	1	200	—	52.5
F 活性炭吸着後	5.8~8.6	5	10	5	7	1	20	0	46.5
G 放流水 (保証値)	5.8~8.6	≦10	≦20	≦10	≦10	≦1	≦30	≦100	≦46.5

土佐清水市衛生センター基幹的設備改良工事
発注仕様書 【添付資料 ②】
フローシート